

муниципальное общеобразовательное учреждение
 «Калининская средняя общеобразовательная школа»
 имени Героя Советского Союза Юрия Николаевича Малахова
 238031, Россия, Калининградская обл., Гусевский р-н, п. Калининское ул. Центральная 17
 тел/факс: 8 (401-43) 9-13-66, e-mail: kalinaschool@mail.ru

Исх. № 503 от «08» 12 2022 г.
 На № 101/1 от «08» 02 2022 г.

Заместителю начальника ОНД и
 ПР по Гусевкому, Нестеровскому и
 Озерскому городским округам
 подполковнику внутренней
 службы
 Прохоровичу М.В.

Все нарушения указанные в ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ
 НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОАЖАРНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ №101/1 устранены в полном объеме:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документов по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения ^о
1	Ширина вторых эвакуационных выходов с этажей при числе эвакуирующихся более 50 чел. менее	ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.12.2022г.	ИП «Чепиков» 04.08.2022г. произвел расчет по оценке пожарного риска. В результате чего были

<p>нормативного 1,2 м., а именно цокольный этаж—,826м.; 1-й этаж – 0,831м.; 2-й этаж – 0,826 м. (в соответствии с п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.202 №194).</p>	<p>«противопожарной защиты»</p>		<p>проведены следующие компенсирующие мероприятия: - возведены перегородки с дверьми в коридорах на путях эвакуации каждого этажа с целью разделения сообщения эвакуационных лестниц в ноябре 2022 года. (Фотографии прилагаются)</p>
<p>2 Чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией</p>	<p>ст. 54 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5; приложение №1 п.9 «НПБ 110-03», утвержденные Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 №4836)</p>	<p>10.12.2022г.</p>	<p>Чердачное помещение оборудовано автоматической установкой пожарной и охранной сигнализации подрядчиком ООО «Современные Инженерные Системы»</p>

3	Система автоматической пожарной сигнализации не соответствует требованиям нормативных документов пожарной безопасности.	п.3 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5; приложение №1 п.9 «НПБ 110-03», утвержденные Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 №4836)	10.12.2022г.	ООО «Современные Инженерные Системы» провели капитальный ремонт автоматической установки пожарной охранной сигнализации.
---	---	--	--------------	--

К пункту 2 и 3 прилагаются копии следующих документов:

- 1) Акт проведения контрольного опробования, испытаний и проверки работоспособности оборудования системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЗ) от 26.07.2022г.;
- 2) Акт ввода в эксплуатацию, от 27.07.2022г.

Директор
 МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова: 



Е.Г. Борщевская